



Belge Numarası	280-1-62208/R0
Kuruluşun Adı / Firma Adı	ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş
Kuruluşun Adresi	SELAHADDİN EYYUBİ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:6 İÇ KAPI NO:1 ESEN YURT / İSTANBUL
Kuruluşun Üretim Yeri Adı	ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş
Kuruluşun Üretim Yeri Adresi	SELAHADDİN EYYUBİ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:6 İÇ KAPI NO:1 ESEN YURT / İSTANBUL
Tescilli Ticari Marka	ÇETİNKAYA PANO
İlgili Standart	TS EN 62208:2023 - Boş Mahfazalar - Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri İçin – Genel Kurallar IEC 62208:2023 - Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements
İlk Belgelendirme Tarihi	10.11.2025
Yeni Yayın Tarihi	10.11.2025
Belgenin Son Geçerlilik Tarihi	09.11.2028
Belge Kapsamı	

KUMANDA MASASI PİYANO SİSTEM (KMPY)

- Metal / Zemine Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 1200 mm x 1325 mm x 500 mm
Min: 600 mm x 1325 mm x 400 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 300 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Karkas Sac 1,2 mm DKP / Ön Kapı 1,2 mm DKP Yan Arka Kapaklar 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 8 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)



Karekodu kullanarak
belge geçerliliğini
kontrol edebilirsiniz.

10 / 11 / 2025
Ata Gürü ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

KUMANDA MASASI MONOBLOK SİSTEM (KMMN)

- Metal / Zemin Sabitlenen / IP 41 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 1200 mm x 1075 mm x 500 mm
Min: 400 mm x 1075 mm x 400 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 250 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1,2 mm DKP / Ön Kapı 1,2 mm DKP / Arka Kapaklar 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 4 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

MODÜLER SİSTEM DİKİLİ TİP SAYAÇ PANOLARI (CPS)

- Metal / Zemin Sabitlenen / IP 41 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 900 mm x 2000 mm + 100 mm x 400 mm
Min: 500 mm x 2000 mm + 100 mm x 400 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 325 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Karkas Sac 1,5 mm DKP / Ön Kapı 1,5 mm DKP / Yan Arka Kapaklar 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Kollu Kilit (Plastik / Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 3 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

A SERİSİ MODÜLER DİKİLİ TİP PANO

- Metal / Zemine Sabitlenen / IP 54-55 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 1200 mm x 2200 mm + 100 mm x 800 mm
Min: 400 mm x 1600 mm + 100 mm x 400 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 325 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Karkas Sac 2 mm GZR / Ön Kapı 1,5 mm DKP / Yan Arka Kapaklar 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Kollu Kilit (Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 3 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

DİKİLİ TİP HARİCİ MONOBLOK PANO

- Metal / Zemine Sabitlenen / IP 65 / Bina Dışı / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 800 mm x 2000 mm + 100 mm x 500 mm
Min: 600 mm x 1600 mm + 100 mm x 400 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 350 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1,5 mm GZR / Ön Kapı 1,5 mm GZR Yan Arka Kapaklar 1,5 mm GZR
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Kollu Kilit (Plastik/Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı ve Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 6 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

E SERİSİ DUVAR TİPİ TABAN SACLI METAL PANO

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 65 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 800 mm x 1400 mm x 400 mm
Min: 200 mm x 250 mm x 150 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 250 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1,2 mm DKP / Ön Kapı 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035- 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 3 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SAHRA TİPİ TABAN SACLI HARİCİ ETANJ PANO

- Metal / Zemine Sabitlenen / IP 65 / Bina Dışı / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 800 mm x 1200 mm + 60 mm x 400 mm
Min: 400 mm x 600 mm + 60 mm x 200 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1,2 mm DKP / Ön Kapı 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 3 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

HARİCİ DUVAR TİPİ MONTAJ PLAKALI ETANJ PANO

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 65 / Bina Dışı / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 600 mm x 1000 mm x 250 mm
Min: 300 mm x 400 mm x 200 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 150 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1,2 mm DKP / Ön Kapı 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüşlü Kilit (Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 3 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ DAHİLİ VE HARİCİ X5 KOMBİ SAYAÇ PANOSU (CP 115)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 41 / Bina Dışı / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 450 mm x 750 mm x 200 mm
Min: 450 mm x 750 mm x 200 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Kollu Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

HARİCİ DUVAR TİPİ ŞANTİYE PANOSU (CP 116)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina Dışı / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 450 mm x 600 mm x 150 mm
Min: 450 mm x 600 mm x 150 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 75 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Kollu Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ÜSTÜ SAYAÇ PANOSU (CP 201 S)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
250 mm x 785 mm x 150 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 75 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Kollu Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ SAYAÇ PANOSU (CP 122)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d): 250 mm x 580 mm x 150 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 50 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Kollu Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ SAYAÇ PANOSU (CP 102)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d): 475 mm x 600 mm x 150 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 75 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ KOMPANZASYON PANOSU

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 30 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 800 mm x 1200 mm x 350 mm
Min: 500 mm x 700 mm x 250 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüşlü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ALTI DUVAR TİPİ SAYAÇ VE DAĞITIM PANOSU (CP 101)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
475 mm x 600 mm x 140 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 50 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Kollu Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ SAYAÇ VE DAĞITIM PANOSU (CP 102 A)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
560 mm x 600 mm x 150 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 75 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: 1 Adet Kollu Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ALTI DUVAR TİPİ SAYAÇ VE DAĞITIM PANOSU (CP 101 A)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 30 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
560 mm x 600 mm x 140 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 75 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Kollu Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ALTI DAİRE İÇİ KOMBİNE DAĞITIM PANOSU

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 10 / Bina İçi / IK 08
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 500 mm x 850 mm x 120 mm
Min: 400 mm x 700 mm x 100 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Yaylı Sürgü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 4 Adet Nokta Menteşe (Plastik) – Çetinkaya

SIVA ÜSTÜ DAİRE İÇİ KOMBİNE DAĞITIM PANOSU

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 10 / Bina İçi / IK 07
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 500 mm x 850 mm x 120 mm
Min: 400 mm x 700 mm x 100 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Yaylı Sürgü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 4 Adet Nokta Menteşe (Plastik) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİP DAHİLİ SAYAÇ PANOSU (CP 115 A)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
600 mm x 900 mm x 250 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 3 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİP HARİCİ SAYAÇ PANOSU (CP 115 BH)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 41 / Bina Dışı / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
600 mm x 1000 mm x 250 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 3 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ SAYAÇ PANOSU (CP 109)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 41 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
250 mm x 450 mm x 150 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 75 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 2 mm DKP / Ön Kapı 2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüşlü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron (Dış Cephe Polyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

METAL BUAT BETON VE KLEMENS KUTUSU FLANŞSIZ

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 66 / Bina Dışı / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 400 mm x 400 mm x 120 mm
Min: 150 mm x 150 mm x 120 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 50 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1,2 mm DKP / Ön Kapı 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Vida Bağlantılı
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: -

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

KE SERİSİ DUVAR TİPİ MONTAJ PLAKALI METAL PANO

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 66 / Bina Dışı / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 600 mm x 1000 mm x 300 mm
Min: 300 mm x 300 mm x 150 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 50 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 0,8 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ALTI DUVAR TİPİ SAYAÇ PANOSU (CP 201)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 30 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
205 mm x 730 mm x 140 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 50 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 0,8 mm DKP / Ön Kapı 0,8 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ALTI TRİFAZE DAĞITIM VE SAYAÇ PANOSU (CP 121)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 30 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
250 mm x 580 mm x 140 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ALTI TRİFAZE TİPİ SAYAÇ PANOSU (CP 106)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 30 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
215 mm x 435 mm x 140 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 50 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ALTI SİGORTA DAĞITIM PANOSU METAL

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 750 mm x 1000 mm x 165 mm
Min: 320 mm x 300 mm x 140 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 150 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: 4 Adet Çeyrek Dönüşlü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 4 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ALTI DAİRE İÇİ KOMBİNE DAĞITIM PANOSU (YATAY-METAL ÇERÇEVE)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 20 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d): 592 mm x 490 mm x 95 mm
592 mm x 490 mm x 95 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 50 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 0,8 mm GZR / Ön Kapak 0,8 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Yaylı Sürgü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 4 Adet Menteşe (Plastik) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ALTI KOMBİNE DAĞITIM PANOSU (YATAY-PLASTİK ÇERÇEVE-ŞEFFAF KAPI)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 05
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 603 mm x 454 mm x 95 mm
Min: 603 mm x 314 mm x 95 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 50 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sac 0,8 mm GZR
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Tırnaklı Sistem
- Boya Özellikleri: -
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: -

METAL BUAT BETON VE KLEMENS KUTUSU FLANŞLI

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 55 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 400 mm x 400 mm x 120 mm
Min: 200 mm x 200 mm x 120 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 75 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1,2 mm DKP / Ön Kapak 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Vida Bağlantılı
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: -

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ALTI KOMBİNE DAĞITIM PANOSU (YATAY-PLASTİK ÇERÇEVELİ-OPAK KAPI)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 10 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 603 mm x 454 mm x 95 mm
Min: 603 mm x 314 mm x 95 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 75 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Tırnaklı Sistem
- Boya Özellikleri: -
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: -

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİP SANAYİ PANOSU (CP 117 B)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 20 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
1300 mm x 850 mm x 270 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 50 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapak 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 6 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

KUMANDA MASASI MODÜLER SİSTEM (KMMD)

- Metal / Zemine Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 1200 mm x 1075 mm x 500 mm
Min: 600 mm x 1075 mm x 400 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 300 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Karkas Sac 1,2 mm DKP / Ön Kapı 1,2 mm DKP Yan Arka Kapaklar 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüşlü Kilit (Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 8 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİP SANAYİ PANOSU (CP 119 B)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 20 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
900 mm x 850 mm x 270 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 200 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Karkas Sac 1 mm DKP / Ön Kapak 1 mm DKP Yan Arka Kapaklar 1,0 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüşlü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 4 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

KUMANDA MASASI PC SİSTEM (KMPC)

- Metal / Zemin Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 800 mm x 1325 mm x 400 mm
Min: 600 mm x 1325 mm x 400 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 300 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Karkas Sac 1,2 mm DKP / Ön Kapak 1,2 mm DKP
Yan Arka Kapaklar 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 8 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ÜSTÜ BOMBELİ CAMLI MONTAJ PLAKALI PANO (CPD SUM)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 41 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 600 mm x 1800 mm x 250 mm
Min: 600 mm x 600 mm x 200 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 150 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1,2 mm DKP / Ön Kapı 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 3 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ÜSTÜ BOMBELİ MİNİ CAMLI MONTAJ PLAKALI PANO (CPD SUM)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 41 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 450 mm x 650 mm x 150 mm
Min: 400 mm x 500 mm x 150 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1,2 mm DKP / Ön Kapak 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ÜSTÜ BOMBELİ MİNİ CAMLI DAĞITIM PANOSU (CPD SUPS)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 41 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 450 mm x 650 mm x 150 mm
Min: 400 mm x 500 mm x 150 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1,2 mm DKP / Ön Kapı 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ALTI BOMBELİ MİNİ CAMLI DAĞITIM PANOSU (CPD SAPP)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 450 mm x 650 mm x 100 mm
Min: 400 mm x 500 mm x 100 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 75 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüşlü Kilit (Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

ALÜMİNYUM BUAT (CPAL)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 67 / Bina İçi/Dışı / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 307 mm x 257 mm x 120 mm
Min: 101 mm x 101 mm x 58 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 5 W
- Panonun Cidar Kalınlığı (Metal) (mm): Şahinler Metal / EN AC 46100 / Gövde 2 mm AL / Ön Kapak 2 mm AL
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Vida Bağlantılı
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7040 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Metal Enjeksiyon
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – 304 Kalite Paslanmaz

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ALTI BOMBELİ CAMLI DAĞITIM PANOSU (CPD SAPS)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 600 mm x 1050 mm x 100 mm
Min: 600 mm x 600 mm x 100 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüşlü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 3 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ÜSTÜ BOMBELİ CAMLI DAĞITIM PANOSU (CPD SUMS)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 41 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 600 mm x 1800 mm x 250 mm
Min: 600 mm x 600 mm x 200 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1,2 mm GZR / Ön Kapı 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüşlü Kilit (Plastik) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 3 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ALTI BOMBELİ MİNİ CAMLI MONTAJ PLAKALI PANO (CPD SAM)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 450 mm x 650 mm x 100 mm
Min: 400 mm x 500 mm x 100 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 75
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm GZR / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüşlü Kilit (Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ALTI BOMBELİ CAMLI MONTAJ PLAKALI PANO (CPD SAM)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 600 mm x 1050 mm x 100 mm
Min: 600 mm x 600 mm x 100 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm GZR / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Kollu Kilit (Plastik/Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 3 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ALTI BOMBELİ CAMLI DAĞITIM PANOSU (CPD SAPP)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 600 mm x 1050 mm x 100 mm
Min: 600 mm x 600 mm x 100 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm GZR / Ön Kapak 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Kollu Kilit (Plastik/Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 3 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ALTI BOMBELİ MİNİ CAMLI DAĞITIM PANOSU (CPD SAPS)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 40 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 450 mm x 650 mm x 100 mm
Min: 400 mm x 500 mm x 100 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 75
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1 mm DKP / Ön Kapı 1 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüslü Kilit (Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
(280-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

SIVA ÜSTÜ BOMBELİ MİNİ CAMLI DAĞITIM PANOSU (CPD SUPP)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 41 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 450 mm x 650 mm x 100 mm
Min: 400 mm x 500 mm x 150 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1,2 mm DKP / Ön Kapı 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Çeyrek Dönüşlü Kilit (Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 2 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

SIVA ÜSTÜ BOMBELİ CAMLI DAĞITIM PANOSU (CPD SUMP)

- Metal / Duvara Sabitlenen / IP 41 / Bina İçi / IK 10
- Numune Boyutları (w x h x d):
Max: 600 mm x 1800 mm x 250 mm
Min: 600 mm x 600 mm x 200 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği: 100
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Erdemir / Gövde Sacı 1,2 mm DKP / Ön Kapı 1,2 mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: Kollu Kilit (Plastik/Metal) – Çetinkaya
- Boya Özellikleri: Mikroton Kimya / Elektrostatik Epoksi-Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Mikron
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: Norm Cıvata / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: 3 Adet Menteşe (Metal) – Çetinkaya

10 / 11 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).

