



Sertifika No Certification No	: C-26-1373-R1-N1-1
Müşteri Customer	: ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO ve PLS. SAN. A.Ş.
İmalatçı Manufacturer	: ÇETİNKAYA PANO SAC TABLO ve PLS. SAN. A.Ş.
Numune Tanımı Test Item	: CP5203 & CP5205
Teknik Veriler Technical Data	: IP65
Test Standardı Test Method	: TS 3033 EN 60529:1997 + A1:2005 + A2:2014 + T1:1997 + T2:2004 + AC:2017 + A2/AC: 2019
Konu Subject	: Test Sonucu (OLUMLU) Test Result (PASSED)
Uygulanan Testler Applied Tests	: Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (IP 65) (Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP 65))
Test Rapor Numarası Test Report Number	: 26-1373-R1-N1-1 & 26-1373-R1-N2-1
Test Tarihi Test Date	: 15.05.2026 – 20.05.2026
Sertifika Tarihi Certificate Date	: 22.05.2026

Deney Sorumlusu
Person in Charge of Test

Furkan ŞAHİN

Bölüm Müdürü
Department Manager

Ata Gürül ARSLANLI



Sertifika detaylarını QR kodu üzerinden
kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details via QR code.

TEST SERTİFİKASI
TEST CERTIFICATE

FRT.88 / Rev02 / 0924

